



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, Факс: 43-75-17
E-mail ugpn1@gumchs.saratov.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КРАСНОКУТСКОМУ, АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОМУ,
НОВОУЗЕНСКОМУ И ПИТЕРСКОМУ РАЙОНАМ
улица Луначарского, 57 «А», г. Красный Кут,
Саратовская область, Россия, 413235
Тел.: 5-36-03 Факс: 5-12-35 E-mail ugpn4@gumchs.saratov.ru

Предписание № 35/1/35

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детскому саду №3 «Радуга» города Красный Кут Саратовской области»

Заведующей муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детским садом №3 «Радуга» города Красный Кут Саратовской области»
Черненко Наталье Алексеевне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Краснокутского, Александрово-Гайского, Новоузенского и Питерского районов Саратовской области по пожарному надзору №35 от 25.02.2020 года, ст.6 Федерального закона РФ от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. «02» марта 2020 года до 16 час. 00 мин. «16» марта 2020 года, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокутскому, Александрово-Гайскому, Новоузенскому и Питерскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области подполковником внутренней службы Карасевым Виталием Александровичем, проведена проверка муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №3 «Радуга» города Красный Кут Саратовской области», по адресу: Саратовская область, город Красный Кут, переулок Заводской, 2 «А», совместно с заведующей Черненко Натальей Алексеевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	На объекте защиты, не в полном объеме, хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	(п.61 ППР в РФ);	10.08.20	
2	Проверяемым лицом, не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.	(п.3 ППР в РФ, приказ МЧС России от 12.12.2007 года №645);	10.08.20	
3	В качестве внутренней отделки полов в помещении здания детского сада (центральный коридор первого этажа), на путях эвакуации, ведущих к эвакуационным выходам, применены материалы, с неустановленными показателями пожарной опасности.	(п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.134 табл.3, табл.28 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	10.08.20	
4	В качестве внутренней отделки полов в помещении здания детского сада (тамбуры эвакуационных выходов с первого этажа), на путях эвакуации, ведущих к эвакуационным выходам, применены материалы, с неустановленными показателями пожарной опасности.	(п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.134 табл.3, табл.28 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	10.08.20	
5	В качестве внутренней отделки полов в помещении здания детского сада (центральный лестничный марш), на путях эвакуации, ведущих к эвакуационным выходам, применены материалы, с неустановленными показателями пожарной опасности.	(п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.134 табл.3, табл.28 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	10.08.20	
6	Руководителем организации, не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	(п.3 ППР в РФ; приказ МЧС России от 12.12.2007 года №645);	10.08.20	
7	Проверяемым лицом, не обеспечено надежное крепление к полу ковровых дорожек и других покрытий полов на путях эвакуации.	(п.39 ППР в РФ);	10.08.20	
8	Проверяемым лицом, не организовано прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу.	(п.3 ППР в РФ, приказ МЧС России от 12.12.2007 года №645);	10.08.20	
9	Проверяемым лицом, не организовано прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа.	(п.3 ППР в РФ, приказ МЧС России от 12.12.2007 года №645).	10.08.20	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок, является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

-в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течении пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 года №644 (Зарегистрирован в Минюсте России 13 января 2017 года N 45228);

-в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).